



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ И
РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНАМ**

ул. Медицинская, 5, пгт. Черноморское, 296400

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Новоселовская
средняя общеобразовательная
школа» муниципального
образования Раздольненский
район Республика Крым
в лице директора
Попова Евгения Валерьевича.

ПРЕДПИСАНИЕ № 82-21-02-03/2072-19 от 26 августа 2019 года

Главного специалиста-эксперта Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Полетаевой Марины Юрьевны

При проверке исполнения Предписания Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам № 82-21-02-03/677-19 от 25 марта 2019 г. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» в лице – директора Попова Евгения Валерьевича

Юридический адрес: 296274 Республика Крым, Раздольненский район, п. Новоселовское, ул. Ленина, 13.

выявлены нарушения п.8.1р.8 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) ,ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Предлагаю: провести мероприятия в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» , а именно:

1.Согласно требований п.8.1 р.8 « Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 в подвальном помещении провести ремонт водопроводных и канализационных труб, устранить следы подтопления от дублирующего водопровода.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» Попова Евгения
Валерьевича.**

**Главный специалист-эксперт Территориального отдела
по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю**

 **Полетаева М.Ю.**

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5 кабинет № 11 в срок:

- по п.1 — до 01.10.2019 г.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим законодательством.

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 26 » 28
2019

(руководитель, должностное лицо,

 подпись

 Ф.И.О